

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№. RU Д-СН.РА01.В.02374/21



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФЛОР "

Место нахождения: 630091, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА СОВЕТСКАЯ, ДОМ 52, ВХОД А, ЭТАЖ 2, ЛИТЕР АЗ, ОФИС 11 (ЧАСТЬ ПОМ 109). Адрес места осуществления деятельности: 630132, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА КРАСНОЯРСКАЯ, ДОМ 35, ОФИС 1403/1405.

ОГРН 1165476147209; ИНН 5406617040

Телефон: +7 (383) 304-82-99, Адрес электронной почты: info@refloor-opt.ru

в лице Директора Пережогина Павла Александровича

Заявляет, что продукция Покрытие напольное из композитного материала на основе ПВХ и измельченного природного камня, торговых марок: «ReFloor», «Home Expert», «FARGO», «QUARTZ PARQUET», «FLOORCLICK», «АРХИТЕКТОР FLOOR», толщиной от 3,5 мм до 7,0мм, плотностью 2050 кг/м3, в плитах, применяемое внутри зданий и сооружений. Код GTIN: -

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 22.23.11

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 100 0

соответствует требованиям

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)». Показатели пожарной безопасности согласно Приложению № 1 на 1 листе. Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ2.

Схема декларирования соответствия 2д

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № ППБ-591/07-2021 от 15.07.2021 года выдан испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания"" ТРПБ.RU.ИН90.

Дополнительные сведения

Срок действия декларации о соответствии с 13.08.2021 по 12.08.2026

М.П.

(при наличии)

Заявитель

подпись

Пережогин Павел Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № RU Д-СН.РА01.В.02374/21

На стандарты и иные документы, примененные при декларировании

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Нераспространяющие (РП1) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 30402-96 ₃	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Умеренноопасные (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ

М.П.

Заявитель



подпись

Пережогин Павел Александрович

инициалы, фамилия

